


(1510) 应根据高低腿的不同,选择以下合适的编号:

1510XX	-2.0m	-1.0m	0.0m
(31) A	(32) B	(33) C	
(31) A	1510AA	1510AB	1510AC
(32) B	1510BA	1510BB	1510BC
(33) C	1510CA	1510CB	1510CC

说明: 加工时,根据实际塔位的长短腿布置,按上表确定加工数量.



构 件 明 细 表

编 号	规 格	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg)		备 注
				一 件	小 计	
1501	Q345L110X8	630	4	8.53	34.1	杆臂
1502	Q345-8X115	630	8	4.55	36.4	
1503	Q345L63X5	5106	2	24.62	49.2	局部开角
1504	Q345L63X5	5106	2	24.62	49.2	局部开角
1505	Q345L63X5	3420	4	16.49	66.0	切角
1506	Q345L63X5	3420	4	16.49	66.0	
1507	L40X4	1800	8	4.36	34.9	
1508	L40X4	1364	8	3.30	26.4	
1509	-6X238	259	8	2.90	23.2	
1510	Q345-8X350	431	4	9.47	37.9	卷边50mm
1511	Q345-6X223	340	8	3.57	28.6	
1512	L50X4	3007	4	9.20	36.8	
1513	L50X4	3007	4	9.20	36.8	切角
1514	L40X4	1160	4	2.81	11.2	
1515	-6X115	329	4	1.78	7.1	
1516	-10X60	120	8	0.57	4.6	垫板
合 计		548.4 kg				

螺 栓、脚 钉、垫 圈 明 细 表

名 称	级 别	规 格	符 号	数 量	重 量 (kg)	备 注
螺	6.8级	M16X40	☉	44	6.3	
		M16X50	☉	24	3.8	
		M20X45	○	76	20.5	
栓	6.8级	M20X55	⊗	72	21.3	
		M20X65	⊗	104	33.3	
脚 钉	6.8级	M20X200	⊕	2	1.2	
			⊕			
垫 圈	Q235		规格X个数			
合 计		86.4 kg				

1C1W9-J1单回路转角塔

身部(15)结构图

图号 1C1W9-J1-16