版权所有　复制必究

上接⑧段



单线图
1:100









构　件　明　细　表

编号	规　格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备　注
1301	Q420L125X8	630	4	9.77	39.1	铲背
1302	Q420-10X120	630	4	5.93	23.7	
1303	Q420-10X120	630	4	5.93	23.7	
1304	Q345L63X5	3682	2	17.75	35.5	局部开角
1305	Q345L63X5	3682	2	17.75	35.5	局部开角
1306	Q345-6X257	260	8	3.15	25.2	
1307	Q345-8X244	340	4	5.21	20.8	卷边50mm
1308	L56X5	2763	2	11.75	23.5	
1309	L56X5	2763	2	11.75	23.5	
1310	Q345L63X5	1935	2	9.33	18.7	
1311	L40X4	1272	4	3.08	12.3	
1312	-6X385	100	4	1.81	7.2	
合　计				288.7 kg		

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规　格	符号	数量	重量(kg)	备　注
螺栓	6.8级	M16X40		44	6.3	
		M20X45		60	16.2	
		M20X55		40	11.8	
		M20X65		96	30.8	
脚钉	6.8级	M20X200		1	0.6	
垫圈	Q235		规格X个数			
合　计				65.7 kg		

(1307)应根据高低腿的不同,选择以下合适的编号:

1307XX	−2.0m ㉓A	−1.0m ㉔B	+0.0m ㉕C
−2.0m ㉓A	1307AA	1307AB	1307AC
−1.0m ㉔B	1307BA	1307BB	1307BC
+0.0m ㉕C	1307CA	1307CB	1307CC

说明: 加工时,根据实际塔位的长短腿布置,按上表确定加工数量.

专　业	会　签	日　期

专　业	会　签	日　期

中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID　110~500kV输电线路杆塔标准设计

设　计　单　位

批　准		设　计		1C1W9−J2单回路转角塔
审　核		CAD制图		身部⑬结构图
校　核		比　例	1:20	
		日　期		图　号　1C1W9−J2−14