



B

装一个防振锤




C

装三个防振锤




D

装二个防振锤



装四个防振锤



防振锤安装个数及适用范围

型 号	适用范围 (导线型号)	安装个数		
		n=1	n=2	n=3
FFH1824Y	JL/LB1A-240/40	L≤450m	450<L≤800m	800<L≤1200m

防振锤安装距离表(单位:mm)

导线型号 安装距离(mm)	JL/LB1A-240/40
S1	1271
S2	1271

- 注：1、在钢芯铝绞线上安装防振锤时需在线上绕绕铝包带。
- 2、上图为一档内防振锤安装个数布置图。
- 3、施工时注意防振锤的安装方法(以一档考虑)。

F

			成都峰海工程技术咨询有限公司			110kV红坡线20#-22#段迁改		工程	施工图	设计阶段
			批准		设计	刘丹	导线防振锤安装图			
			审核		CAD制图					
专业	会签	日期	校核	刘丹	比例		图号	FH-S02110S-D01-14		
					日期	2021.12				