



版权所有 复制必究



导线横担下平面上脚钉布置示意图

导线横担下平面以下脚钉布置示意图


说明:

1. 汇总表中各塔腿段为一只塔腿的重量.
2. 全塔重量如下组合汇总:


呼称高	塔 段 组 合
12.0m	1~6+10+18X4段
15.0m	1~6+11+21X4段
18.0m	1~7+12+24X4段
21.0m	1~7+13+27X4段
24.0m	1~8+14+30X4段
27.0m	1~8+15+33X4段
30.0m	1~9+36X4段

3. 全塔所有构件均需热浸镀锌防腐;
4. 材料表中材料明细仅为统计材料用,实际尺寸以放样为准;
5. 本塔应先放样组装一基,合格后方可成批生产.


铁塔展开 基础展开及底脚螺栓间距表				
呼 高	铁塔展开	基础展开	底脚螺栓间距	底脚螺栓直径及个数
12.0-2.0m	3160.0	3210.0	240	4M36(35#钢)
12.0-1.0m	3340.0	3390.0		
12.0-0.0m	3520.0	3570.0		
15.0-2.0m	3700.0	3750.0		
15.0-1.0m	3880.0	3930.0		
15.0-0.0m	4060.0	4110.0		
18.0-2.0m	4230.0	4290.0		
18.0-1.0m	4410.0	4470.0		
18.0-0.0m	4590.0	4650.0		
21.0-2.0m	4770.0	4830.0		
21.0-1.0m	4950.0	5010.0	240	4M36(35#钢)
21.0-0.0m	5130.0	5190.0		
24.0-2.0m	5310.0	5370.0		
24.0-1.0m	5490.0	5550.0		
24.0-0.0m	5670.0	5730.0		
27.0-2.0m	5850.0	5910.0		
27.0-1.0m	6030.0	6090.0		
27.0-0.0m	6210.0	6270.0		
30.0-2.0m	6390.0	6450.0		
30.0-1.0m	6570.0	6630.0		
30.0-0.0m	6750.0	6810.0		




15m呼高





12m呼高




21m呼高



18m呼高



27m呼高



24m呼高

专业	姓名	签名	日期

1C1W9-J1单回路转角塔

总图及材料汇总表(一)

图号 1C1W9-J1-01(1/3)