



说明:

1. 与塔连接的接地引流线与地线相匹配长约为2.5m;
2. 若不需要接地时, 可将接地线、并沟线夹及接地端子去掉。

7							83.66
6							
5	接地端子	JDBG-80		1	0.12	0.12	
4	地线耐张线夹	NY-80BG-20		1	1.00	1.00	
3	U型挂环	U-10		1	0.9	0.90	
2	QY型牵引板	QY-10		1	0.30	0.30	
1	U型挂环	U-10		2	0.80	0.80	总重(kg)
编号	名称	型号	标准	数量	单重(kg)	小计(kg)	

成都峰海工程技术咨询有限公司				110kV红坡线20#-22#段迁改		工程	施工图	设计阶段
批准		设计	李永	地线耐张金具串组装图(BN)				
审核		CAD制图						
校核		比例		图号 FH-S02110S-D01-13				
		日期	2021.12					