杆塔(位)明细表

设计杆号	测量桩号	杆型代号	杆位移动(m)	施工基面(m)	高低腿(m)	杆位高程(m)	档距(m)	耐张段长(m)	代表档距(m)	转角 中心位移(m)	导线绝缘子 型号	导线绝缘子 数量	导线绝缘子 防振锤	地线金具串 型号	地线金具串 数量	地线金具串 防振锤	重锤	接地装置	交叉跨越情况(次)	挂板倾角 导线(度)	挂板倾角 地线(度)	备注
N1	J1	1C1W9-J2-18				-2					DN	6	3X1	BN	4	1X2				0	0	
											TX	4	3X1			1X2		丁		-5	-10	
							308	308	308	左22° 29′ 58″												
N2	J2	1C1W9-J2-27				36					DN	6	3X1	BN	4	1X2			电气化铁路 1次	15	15	
										右37° 10′ 39″	TX	4	3X1			1X1		丁		10	5	
							177	177	177													
N3	j3	1C1W9-J1-27				28				左3° 30′ 08″	DN	6	3X1	BN	4	1X1				5	-5	
											TX	4	3X1			1X1		丁		5	5	
							177	333	168				3X1			1X1						
N4		原塔呼高27米				27																
							156															
N5		原塔呼高21米				25																

			成都峰海工程技术咨询有限公司			110KV红坡线 020#~022#段迁改 工程	施工图	设计阶段
			批 准		设 计		杆塔明细表	
			审 核		CAD制图			
					比 例			
专 业	会 签	日 期	校 核		日 期	2021.10	图 号	FH-S02110S-D01-02