



说明:

1. 与塔连接的接地引流线与地线相匹配长约为2.5m;
2. 若不需要接地时, 可将接地线、并沟线夹及接地端子去掉。

组装部件表

7							
6	接地端子	JDBG-80		1	0.12	0.12	
5	并沟线夹	JB-2		1	0.7	0.7	
4	地线预绞式悬垂线夹	CL-60-80BG		1	1.00	1.00	3.82
3	平行挂板	PD-7		1	0.45	0.45	
2	三腿直角挂板	ZS-7		1	0.30	0.30	
1	挂板(UB型)	UB-7		1	0.80	0.80	
编号	名称	型号	标准	数量	单重(kg)	小计(kg)	总重(kg)

 成都峰海工程技术咨询有限公司				110kV红坡线20#-22#段迁改		工程	施工图	设计阶段
批准		设计	李永	地线悬垂金具串组装图 (BX)				
审核		CAD制图						
校核	刘丹	比例						
		日期	2021.12	图号	FH-S02110S-D01-12			